

令和4年度第2回区委員会議事録

日時 令和4年11月28日(月)
午後1時55分から午後2時30分

場所 役場3階会議室3

出席者 岡島長利委員、寺町喜久雄委員、柴田昌治委員
水野増彦委員、坪井敏彦委員、坪井基暢委員

欠席者 なし

当局 高桑産業建設部長、早川建設課長、富田土木・農政G長
杉浦主任、岡島主事

議題 (1) 令和4年度農業用施設維持修繕要望箇所について
(2) その他

会議資料 会議次第
資料1 令和4年度農業用施設維持修繕要望調書 青山区
資料2 令和4年度農業用施設維持修繕要望調書 豊場区
農業用排水路塵芥収集表

議事内容

司会(課長)	皆様こんにちは。定刻より少し早いですが、皆様お揃いですので、只今から第2回区委員会を始めさせていただきます。はじめに、産業建設部長よりごあいさつ申し上げます。
部長	本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。農業用水期には、暑い中や雨の中、様々な業務を精力的に実施していただきました。今年度も台風などの際には、皆様方に一方ならぬご協力をいただきました。また、かんがい期における「いり」の守り、あるいはスクリーンのゴミとり等、農家の方々の代表として農業用水の維持管理に従事していただき、また、農家の方々への連絡調整を行っていただいていることを重ねてお礼申し上げます。その他、町行政各般に亘り日頃からご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。本当にありがと

	<p>うございます。さて、本日の会議は、これまでの期間を通じて皆様が必要と感じられました修繕箇所等の現地調査を行い、区委員の皆様のご意見をいただき今後の資料とさせて頂くものでありますので、よろしくお願ひします。簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。</p>
司会（課長）	<p>ありがとうございます。まず始めに配布資料の確認をします。始めに本日の次第が一枚。次に、資料1として、青山区の令和4年度農業用施設維持修繕要望調書が1部、資料2として豊場区の令和3年度農業用施設維持修繕要望調書が1部、最後に令和5年度の農業用排水路塵芥収集表（案）が一部、以上4点の資料を配布しております。ご確認ください。</p> <p>それでは、議題に入らせて頂きます。</p> <p>始めに、令和4年度農業用施設維持修繕要望箇所について説明をします。</p>
事務局	<p>（令和4年度農業用施設維持修繕要望箇所について説明。）</p>
司会（課長）	<p>只今の説明の中でご質問等ございましたら、お受けしたいと思ひます。ございませんでしょうか。</p>
A委員	<p>神明ポンプの取り換え時期はいつですか。</p>
事務局	<p>来年の2月から3月頃に工事を行い、取り換えが完了する予定です。</p>
B委員	<p>和合ポンプと下戸ポンプはどうなりますか。</p>
事務局	<p>元々和合にあったポンプに不具合があったため、現在は使っていない下戸のポンプと入れ替えをして運用をしていました。今年度、和合のポンプを更新しますので、元々下戸にあったポンプは元の位置に戻します。そのため、もし下戸ポンプを使う場合は、若干異音が生ずる状態となっております。</p>
C委員	<p>東栄堰について、起伏や倒伏の力が弱くなっているように感じますが、来年度はどうなりますか。</p>
事務局	<p>毎年点検を実施しており、今年度は年明けに点検予定です。それなので、今年度の点検結果を踏まえ、どうしていくかの検討をしていく予定です。また、東栄堰の更新について、県への働きかけ等も行っていければと考えています。</p>
C委員	<p>東栄堰の余水吐きが砂利で埋まってしまっていますが、どうなりますか。</p>
事務局	<p>余水吐きの状況については把握しており、来年の取水期までには問題なく余水吐きのゲートの上げ下げができる状態にできる予定です。</p>

D委員	幸田地区のポンプについて、昨年度から不具合があり、自動で運転ができないという話しを聞いていますが、今後どうなりますか。
事務局	幸田地区のポンプについては、今年度更新を予定しており、来年の取水期までには不具合が解消できる予定です。今までは、ポンプ槽の中に角落しを設置してもらっていましたが、大雨が降った時など、角落しの撤去ができないこともありましたので、今回のポンプの更新工事に合わせてゲートを設置することにしました。そうすることで、ポンプの槽の下まで降りなくても、操作ができるようになる予定です。来年の取水期からは角落しの設置が必要なくなります。
E委員	水路の除草について、今年度除草してもらったところは、来年度も除草をしてもらえるとということでしょうか。
事務局	水路の草の状況について、把握することは難しいのが現状です。例えば用水の管理をしていただく中で、あそこの水路に草がたくさん生えていた等といった情報の提供をしていただければ非常にありがたく思います。そうした情報があれば、それを基に現場を確認させていただき、適宜除草の実施をしていければと考えています。
F委員	高添の2門ゲートがある箇所水路の北側部分に草がすぐ生えてしまうのですが、何とかありませんか。
事務局	昨年度、水路の北側に防草マットの上に碎石を敷いて対策を試みました。まだ草が生えると指摘をいただきましたので、何か対策ができないか検討します。
司会（課長）	他にございませんでしょうか。 次に、その他についてですが担当から説明をさせていただきます。
事務局	（令和5年度農業用排水路塵芥収集（案）について説明）
司会（課長）	以上で説明を終わりましたが、何か質問のある方はお願いします。
司会（課長）	他にないようですので、本日の会議を終了します。 本日の日程は全て終了しました。気をつけてお帰りください。
	午後2時30分終了