

地震防災対策特別措置法第6条の2第2項の規定により、豊山町立の小学校、中学校の耐震診断結果を公表します。

なお、本町の小中学校の校舎及び体育館の耐震化改修工事は平成20年度をもって完了し文部科学省が示す構造耐震指標（Is値0.7以上）を確保しています。

豊山町小学校・中学校耐震診断結果

学校名	区分	階数	構造	建築年月	面積	耐震診断の種類	診断結果	改修状況
							Is 値	
豊山小学校	校舎	3	R C	昭和 38 年他	4,067	2 次診断	0.35	平成 19 年度 補強済
	校舎	3	R C	昭和 44 年他	1,388	2 次診断	0.43	平成 19 年度 補強済
	講堂	2	R C	昭和 46 年	910	1 次診断	0.98	耐震基準を満たす
新栄小学校	校舎	4	R C	昭和 47 年他	2,937	2 次診断	0.46	平成 20 年度 補強済
	体育館	2	R C + S	昭和 50 年	617	2 次診断	0.12	平成 11 年度 補強済
志水小学校	校舎	4	R C	昭和 53 年	2,948	2 次診断	0.44	平成 19 年度 補強済
	校舎	4	R C	昭和 58 年	1,091	新耐震基準の為診断不要		
	校舎	2	R C	平成 13 年	508	新耐震基準の為診断不要		
	体育館	2	R C + S	昭和 54 年	720	2 次診断	0.23	平成 13 年度 補強済
豊山中学校	校舎	3	R C	昭和 39 年	2,351	2 次診断	0.27	平成 18 年度 補強済
	校舎	3	R C	昭和 48 年他	1,187	2 次診断	0.52	平成 18 年度 補強済
	校舎	4	R C	昭和 56 年	1,015	2 次診断	0.63	平成 18 年度 補強済
	体育館	2	R C	平成 7 年	1,668	新耐震基準の為診断不要		

構造区分 RC・・・鉄筋コンクリート
S・・・鉄骨・その他

Is 値（構造耐震指標）

建物の耐震診断を判断するための数値（構造耐震指標）です。値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。国土交通省告示第184号（平成18年）において、IS値0.3未満は大規模地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が高いとされ、IS値0.6以上は倒壊又は崩壊する危険性が低いとされています。文部科学省では学校施設の学校の特殊性や地域の避難場所などの機能を考慮して、IS値0.7以上を安全の目安としています。

昭和57年以降の建築物は新耐震基準を満たしているため、耐震診断及び耐震補強の必要はありません。

【問合せ】

豊山町教育部学校教育課学校教育係
〒480-0292 豊山町大字豊場字新栄 260 番地
TEL 0568-28-2211