

新栄学習等供用施設の空調機器実施設計

337万円

Q 故障した空調機器の使用年数などは。故障原因と今後の対応は。

A 平成17年度に設置し、使用年数は20年である。故障要因は、機器の経年劣化によるものと考えている。今後も故障が発生した場合は、随時修繕を行うことを基本とする。古いもので修繕ができないものは順次更新していくことを検討していきたい。



富士保育園空調機器のリース

737万円

Q 空調機器の更新をリースとした理由は。

A 購入とリースの両面から検討した。機器の調達時期や設置時期、費用などを比較した結果、リース方式を採用した。今後は施設の方角性を踏まえながら、設備更新の方法について検討していく。

Q 空調機器の故障はいつ把握したか。なぜ、5月の補正予算提出なのか。

A 2月16日に異常停止し、翌日の点検で室外機の不具合と判明した。修理部品の供給が終了しており、修繕による継続使用が困難な状況であった。そのため、代替手法の検討や現地調査、保育をしながらの施工調整などを進めた結果、この時期での提出となった。

